



證書編號：L2939-200914

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

益志股份有限公司

高壓測試實驗室

新北市三芝區錫板里番婆林 47-2 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：2939

初 次 認 證 日 期：一百零三年十月二十二日

認 證 有 效 期 間：一百零九年十月二十二日至一百一十二年十月二十一日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

王聰麟

中華民國一百零九年九月十四日



證書編號：L2939-200914

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：2939

實驗室主管：黃毅恆

▼ 31.02 電力設備

油浸式配電變壓器

E006

- 1.繞組電阻測定
- 2.匝比及極性試驗
- 3.負載損及阻抗電壓測定
- 4.無載損及無載電流測定
- 5.商頻耐電壓試驗
- 6.感應電壓試驗
- 7.絕緣電阻試驗
- 8.溫升試驗
- 9.噪音試驗
- 10.衝擊電壓試驗

CNS 598 (106 年版)

台電材料標準規範

TPC C001 (109 年版)

TPC C033 (107 年版)

TPC C035 (99 年版)

TPC Y065 (101 年版)

TPC Y066 (95 年版)

TPC Y205 (101 年版)

TPC Y163 (108 年版)

1 ϕ , 13.8 kV Max., 60 Hz, 167 kVA Max.

報告簽署人：江志浩；周賢仁；黃毅恆

測試場地：1.新北市三芝區錫板里番婆林47-2號；2.新北市三芝區錫板里番婆林47-3號

(以下空白)