



證書號碼：10403004220-3 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 益志股份有限公司三芝二廠

(地址：新北市三芝區錫板里番婆林 47 號之 7)  
申請高壓用電設備原製造廠家認可展延，業經查  
核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」第 401  
條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：104 年 6 月 17 日

認可有效期間：112 年 6 月 17 日至 115 年 6 月 16 日

(本登記證應於期限屆滿前 6 個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁。

部長 王美花

中華民國 112 年 5 月 18 日換發



# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

## 認可範圍

高壓用電設備項目：電力及配電變壓器

產品類別及規格：配電變壓器，油浸式：

1 $\Phi$ , 13.8 kV Max, 167 kVA Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

1. 繞組電阻測定
2. 匝比及相位試驗
3. 負載損及阻抗電壓測定
4. 無載損及無載電流測定
5. 商頻耐電壓試驗
6. 感應電壓試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：CNS 598(106)

報告簽署人：周賢仁、江志浩

其他註記事項：1. 單相變壓器無須施行相位試驗，應施行極性試驗。

2. 產品最大容量，應符合認可範圍及其適用標準。

(以下空白)